VE GROUP
value engineering

Yanğına davamlı qapını adi qapıdan fərqləndirmək üçün nələri yoxlamaq lazımdır?

	Sertifikatı	Boşluqları	Rezini	Rəzələri	Bağlanılmasını
					
Nələri yoxlamaq lazımdır?	Qapının yan tərəflərində və ya üzərində yanğına davamlılığı təstiq edən etiket olmalıdır.	Qapı bağlı olduqda qapının üstü və yanlarından olan boşluqların 4 mm - dən az olmasına diqqət edin. Qapının altındakı boşluq isə qapının növündən asılı olaraq daha böyük ola bilər. (8 mm-ə qədər) İdeal halda qapının altından işıq görünməməlidir.	Qapının kənarlarında və ya çərçivənin daxilində alov təsirindən şişən rezin olmalıdır. Həmin rezinin xətasız quraşdırıldığından və zərər çəkmədiyindən əmin olun.	Bütün rəzələrin sabitliyindən və möhkəmliyindən əmin olun. Rəzənin vintlərinin yerində və sağlam olduğunu dəqiqləşdirin.	Qapı bağlayıcısının köməyi ilə qapının zəminə və ya çərçivəyə ilişmədən tam bağlandığından və açılarkən hansısa bir ilişmənin olmamasından əmin olun.
Niyə?	Sertifikasiya nişanı olmadan siz əmin ola bilməzsiz ki, bu əsl yanğına davamlı qapıdır.	Boşluqlar çox böyük olarsa, tüstü və alov rahatlıqla digər tərəfə keçə bilər.	Yanğın zamanı rezinlər temperatur təsirindən şişərək qapı və çərçivə arasındakı boşluqları doldurur və beləliklə alovun və tüstünün digər tərəfə keçməsinin qarşısını alırlar.	Əgər rəzələr bərkidilməmiş olarlarsa, qapı düzgün şəkildə bağlanmaz və öz yanğın qoruma qabiliyyətini itirmiş olar.	Yanğın qapısı yalnızca qapalı olduğu halda effektlidir. Əgər qapı natamam örtülürsə o tamamilə yararsızdır.
Necə?	Qapının yan tərəfləri və ya üzərinə baxmaq kifayətdir.	3 mm-lik ölçünü ölçə biləcək bir xətkeşdən və ya hər hansısa bir ölçü cihazından istifadə edin.	Sadəcə qapı və ya çərçivənin kənarlarına baxın.	Qapını açın və rəzələrə göz gəzdirib, əlinizlə möhkəmliyini yoxlayın.	Qapını açın və daha sonra buraxın. Əgər qapı sərbəst şəkildə öz-özünə bağlanırsa, qapı yararlıdır.

T: +994 12 497 3841 M: +994 50 229 4142 E: office@vegroup.az A: H. Cavid 522, Baku AZ1073